

**Bescheinigung des Herstellers
zur Nichtrelevanz der ATEX 2014/34/EU**

***Declaration of the Manufacturer
regarding ATEX 2014/34/EU not being relevant***

Wir, KLINGER Fluid Control GmbH, erklären, dass die Produkte
We, KLINGER Fluid Control GmbH, declare that the products

Kugelhähne KLINGER Monoball
Typ: KHO
PN16/PN25/PN40, DN15 bis DN250

*Ball valves KLINGER Monoball
Type: KHO
PN16/PN25/PN40, DN15 – DN250*

einem Konformitätsbewertungsverfahren nach der Richtlinie 2014/34/EU mit folgendem Ergebnis unterzogen wurden:

underwent a conformity assessment procedure in accordance with Directive 2014/34/EU with the following result:

- » Die Armaturen besitzen keine potentielle Zündquelle und können sowohl manuell als auch mechanisch, elektrisch oder pneumatisch angetrieben werden. Die Armaturen fallen nicht in den Anwendungsbereich der ATEX 2014/34/EU.

The equipment does not have a potential ignition source and might be actuated manually as well as mechanically, electrically or pneumatic. ATEX 2014/34/EU is not applicable to this equipment.

- » Die Armaturen dürfen im EX-Bereich eingesetzt werden.

The valves may be used in the EX range.

Angewendete harmonisierte Normen oder Regelwerke, insbesondere:

Applicable harmonized standards, in particular:

AD-2000; DIN 3230; DIN EN 12266; DIN EN 1127-1; DIN EN 13463

Hinweis:

Note:

Oben genannte Antriebe müssen einer eigenen Konformitätsbewertung nach ATEX unterzogen werden.

Above mentioned actuators have to undergo a separate assessment of conformity.

Gumpoldskirchen, 26.01.2022

(Ort und Datum / Place and Date)



(Rechtskräftige Unterschrift / legal signature)